

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-9-6 84
УСТАНОВКИ ДЛЯ ОБЕЗВОЗЖИВАНИЯ ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ
АВТОМОБИЛЕЙ

АЛЬБОМ III
ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Нр 1193/03
цена 0-61


ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-9-6.84
УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЛКИ
АВТОМОБИЛЕЙ

АЛЬБОМ №
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан
Воронежским филиалом Гипроавтотранс

Утвержден и введен в действие
Минавтотрансом РСФСР
Протокол № 10 от 24.02.1984 г.

Главный инженер  В.П.Шатов

Главный инженер
проектов  В.И.Якименко

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Обозначение	Наименование	Стр.
ТХ.СО	Спецификация оборудования, материалов и комплектующих изделий на бункер двух-секционный	3
ОВ.СО	Спецификация оборудования систем отопления и вентиляции	5
ЭМ.СО	Спецификация оборудования, кабельных изделий и материалов по силовому электрооборудованию	8
ЭО.СО	Спецификация оборудования, кабельных изделий и материалов по электроосвещению	12

Листом Ш

Типовой проект 503-9-6.84 Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество, шт	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком									
Подпроект									
1.	Вентиль запорный муфтовый Ø 25	15кч18р2 Каталог ШКБА	шт.	796		3732111064		I	1,4
2.	Кран поливочный, комплект: а) вентиль запорный муфтовый Ø 25 б) рукав $l=20,0м$	15кч18р2 Каталог ШКБА П(УП)-6,3- -25-У ГОСТ18698-79 ^в	шт.	796		3732111064 2553240403		I	1,4 14,6
Канализация									
1.	Гидроциклон правого исполнения	П-Р-360	шт.	796				I	344,0
2.	Гидроциклон левого исполнения	П-Р-360	шт.	796				I	344,0
3.	Буфер V=4,5м ³	Альбом II	шт.	796				I	2300,0
4.	Манометр общего назначения Р=16кгс/см ²	ОБМ-100 ГОСТ8625-77 ^в	шт.	796		4212131302		2	0,8
5.	Защелка клиновая с регулируем шлицевом, фланцевая Ø 150	30ч6бр(Г) 16003;Е1438; 140,00,00,00) ГОСТ 8437-75	шт.	796					

Изм. № 001
Планировка и детали
Изм. № 002

Изм. №		503-9-6.84 - ТХ.00	
Исполн.	Яковлев	Провер.	
Инж. Петр	Бабкина	Инж. Петр	
Инж. Отд.	Апатов	Инж. Петр	
Инж. Спец	Семенов	Инж. Петр	
Инж. Кр	Гроздев	Инж. Петр	
Ст. Инж.	Ходасевич	Инж. Петр	
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ		Страниц	Лист
		РП	1
		Листов	2
Воронежский филиал			

Львові
503-9-6-84
Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Аппараты напряжением до 1000В								
I.1	Пускатель магнитный нулевой величины, реверсивный с катушкой 380В, блок-контакты 4з+1р, степень защиты УР64, без тепловых реле	ПМЕ-093	шт.	796		3427090108	0,0083	2	
I.2	Пускатель магнитный первой величины, нереверсивный, с катушкой 380В, блок-контакт 1з, степень защиты УР54, ток установки тепловых реле 8А	ПМЛ-121004В	шт.	796		3427090102	0,0123	1	
I.3	Пост управления кнопочный с двумя вертикальными и тремя горизонтальными р/дами, с непосредственным управлением, со степенью защиты УР54, с сильниками (Ø22мм), со следующими встраиваемыми аппаратами: 1 - КУ, К, 1з + 1р, "Стоп" 2 - КУ, Ч, 1з+1р, "Пуск"								

Име. №			Привязан		
ТИП	Якименко				
Н.ронтр	Малахов		Т.П. 503-9-6-84 - ЭМ.СО		
Нач.отд	Малухов				
Рук. гр	Романовский				
Ст. инж	Белозеров				
СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ, КАБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ ПО СИЛОВОМУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ			Страниц	Лист	Листов
			Р	1	4
			ТИПРОАИ/ОТРАНС Воронежский филиал		

Альбом III

503-9-684

УШОВОЙ ПРОЕКТ

Имя, № года, Проект и дата
Взам. №, №, №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. Кабельные изделия									
2.1	Провод силовой с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной изоляцией, сечением 1х2 мм ²	АПВ	км	0,08		355133	0,021	0,17	
2.2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, сечением 4х2,5 мм ²	АВВГ-0,66кВ	км	0,08		353770	0,221	0,017	
	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, сечением:	АКВВГ							
2.3	5 х 2,5 мм ²		км	0,08		356344	0,211	0,002	
2.4	10 х 2,5 мм ²		км	0,08		356344	0,367	0,003	
2.5	14 х 2,5 мм ²		км	0,08		356344	0,458	0,003	

Привязан			
Имя, №			

Т.П. 503-9-684 - 3М.00

Альбом II
503-9-6.84
Технический проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком									
I. Электрооборудование									
1.1	Ящик двухполюсный с выключателем и предохранителями до 15А, 220В, ток плавкой вставки 15А	ЯВП2-15	шт.	796		343423		I	2,4
	Устройство понижения напряжения однофазное мощностью 250 В.А с обмоткой высшего напряжения 220В и низшего 36В, степень защиты JP42, климатическое исполнение У, категория размещения 3	УПН39221Д-42У3	шт.	796				I	II
	2. Оборудование светотехническое								
	Светильник потолочный, до 100Вт	ННП03-100-001У3	шт.	796		346111		10	3,6
	Лампа накаливания общего назначения 220В, 100Вт	Б230-240-100	шт.	796		3466135105		11	0,05

Име. №			Примечание		
ГМП	Якименко	<i>Якименко</i>			
Н.контр.	Малахов	<i>Малахов</i>			
Нач.отп.	Малахов	<i>Малахов</i>			
рук.пр.	Еськова	<i>Еськова</i>			
Ст.тех.	Виницкая	<i>Виницкая</i>			
Т.П. 503-9-6.84 - 30.00					
СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИИ КАБЕЛЬНЫХ ЛЕНТЫ И МАТЕРИАЛОВ ПО ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЮ			Страниц	Лист	Листов
			1	3	
			ГИПРОПРОТРАНС ГОРОДЕЦКИЙ ФИЛИАЛ		

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТТ
630064 г. Новосибирск пр. Ксрла Маркса 1

Выдано в печать 21 " 19.85 г.
Заказ Т-421 Тираж 542