



**НИЦ строительство**  
научно-исследовательский центр



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «СТРОИТЕЛЬСТВО»  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ,  
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ  
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ БЕТОНА  
И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ИМЕНИ А. А. ГВОЗДЕВА

№ РК-1-88 от «03» 02 2020 г.  
на № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

По вопросу учета коэффициента динамичности при назначении диаметра стержня монтажных петель сборных конструкций (письмо №22-270120 от 27 января 2020 г.) сообщаем следующее.

При пользовании таблицей 5.4 Пособия к СП 52-101-2003 значение массы изделия, приходящейся при его подъеме на одну строповочную петлю, следует определять с учетом коэффициента динамичности, а также коэффициента надежности по нагрузке от собственного веса изделия.

Одновременно сообщаем, что с 2016 г. Пособие к СП 52-101-2003 заменено на «Методическое пособие по расчету железобетонных конструкций без предварительного напряжения арматуры (к СП 63.13330.2012)», в котором указания таблицы 5.4 остались без изменений.

Директор НИИЖБ им. А.А. Гвоздева  
АО «НИЦ «Строительство»

Кузеванов Д.В.

ЖБ57876

Исполнители:

д.т.н. Мухамедиев Т.А., тел. (499) 174-76-95,  
к.т.н. Зенин С.А., тел. (499) 174-75-17

**АО «НИЦ «СТРОИТЕЛЬСТВО»:**  
109428, Москва, 2-я Институтская ул. 6,  
тел.: +7 (499) 170-1548; +7 (495) 602-0070;  
факс: +7 (499) 171-2250  
inf@cstroy.ru | www.cstroy.ru

**НИИЖБ ИМ. А. А. ГВОЗДЕВА:**  
109428, Москва,  
2-я Институтская ул. 6, корп. 5.  
тел./факс: +7 (499) 174-7724;  
niizhb@cstroy.ru | www.niizhb-fgup.ru

ИНН 5042109739, КПП 504201001,  
ОГРН 1095042005255  
Юридический адрес: 141367,  
Московская область, Сергиево-Посадский р-н,  
пос. Загорские Дали, дом 6-11