

**Группа Е36**

**Изменение № 1 ГОСТ 10699—80 Трубки электроизоляционные лакированные из стекловолокна. Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.10.88 № 3491**

**Дата введения 01.05.89**

Вводная часть, пункты 1.1, 1.2, 3.1, 4.1, 4.4, 5.1. Заменить ссылку: ГОСТ 17675—80 на ГОСТ 17675—87.

Пункт 1.1. Таблица 1. Исключить марку: ТКС;  
третий абзац. Исключить слова: «К-кремнийорганический лак».

*(Продолжение см. с. 156)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 10699—80)*

Пункты 2.2, 2.8. Таблицы 3, 5. Исключить марку: ТКС.

Пункт 2.11. Заменить слова: «шнур-чулок электротехнический из стеклонити марки ШЭС-1, лак полиэфирно-эпоксидный марки ПЭ-966 и лак кремний-органический марки КО-915 по нормативно-технической документации» на «шнур-чулок электротехнический из стеклонити марки ШЭС-1 по ТУ РСФСР 8351—75, лак полиэфирно-эпоксидный марки ПЭ-966 по ТУ 16—504.013—76».

Пункт 4.3. Исключить слова: «и 473 К ( $200 \pm 5$  °С) для трубок марки ТКС».

Пункт 4.4. Исключить слова: «и 223 К (минус  $50 \pm 2$  °С) для трубок марки ТКС».

(ИУС № 1 1989 г.)