

	ЗАГЛУБЛЕННОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА ЕМКОСТЬЮ 2 x 5 м ³	П А С П О Р Т ТИПОВОЙ ПРОЕКТ № 704-I-126 У.Л.Н 725.35
ЧАСТЬ 2 Раздел 7 группа 704-I	Область применения: районы с сухими дренирующими и мокрыми недренирующими грунтами, кроме районов вечной мерзлоты.	Разработан ГСПИ Министерства связи СССР. Москва, Л-4, Николаевский пер., дом 3-а. Утвержден Министерством связи СССР 7.12.76 г. Введен в действие институтом 26.10.77 г. , приказ №226 .

РАЗРЕЗ I - I



П Л А Н



Э К С П Л И К А Ц И Я

1. Труба перелива топлива.
2. Труба подачи топлива.
3. Клапан приемный.
4. Труба зачистная.
5. Вентиляционная труба с дыхательным клапаном.

Пунктиром показаны варианты разводки трубопроводов.

ОПИСАНИЕ СООРУЖЕНИЯ

Хранилище дизельного топлива имеет полезную емкость 2 х 5 м³. Стальные горизонтальные резервуары заглублены в землю. Сверху резервуаров, вокруг горловины устанавливаются железобетонные лотки по монолитным железобетонным участкам. Железобетонные лотки закрываются металлическими крышками.

Для предохранения от коррозии резервуары покрываются гидроизоляцией. В целях предохранения резервуаров от статического электричества предусмотрено заземление.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Полезная емкость	м ³	2 х 5
Сметная стоимость	тыс.руб.	
- при сухих грунтах		1,14
- при мокрых грунтах		1,39

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ				
		Цемент	т	0,470
Резервуар	- стальной, ГОСТ 17032-71.	Бетона	м ³	1,60
Лотки	- железобетонные.	Стали	кг	496,72

Наибольший вес конструкции - 1920 кг (Лоток).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Проект разработан взамен типового проекта № 704-1-95.
Срок действия типового проекта № 701-1-126 1982год. Установлен письмом ГСПИ мнвсвязи СССР № 12982/10 по согласованию с Главсвязьпроектом Министерства связи СССР.

СОСТАВ ПРОЕКТА

- Альбом I - Установочные и строительные чертежи хранилища.
Альбом II - Сметы.

Примененные проекты: Резервуар стальной горизонтальный для нефтепродуктов емкостью 5 м³. Проект № 704-1-107 (альбомы I, II, IX)

Объем проектных материалов 61 формата.

Проект распространяет: Казахский филиал ЦИТП. 48007, Алма-Ата, 70, ул. Джандосова, 2.

Инв. № 14863
Пасп. № 037240