

<b>СССР</b>	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ Серия 5.901-I Выпуск 0 УДН 681.121
<b>ЦИТП</b>		<b>MTSB</b>
ДЕКАБРЬ <b>1986</b>	<b>ВОДОМЕРНЫЕ УЗЛЫ</b>	На I листе На I странице Страница I

**Д1АА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

В альбоме приведены водомерные узлы, устанавливаемые на ввсдах водопровода, в жилых, общественных и производственных зданиях, для замера количества потребляемой воды.

Узлы разработаны для установки счетчиков холодной воды по ГОСТ 6019-83 и 14167-83 на трубопроводах диаметром 50 + 200 мм включительно.

**С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Выбор схемы водомерного узла определяется расчетным расходом воды, а также с учетом возможного увеличения расхода потребителем при расширении или реконструкции.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ**

Серия разработана взамен серии 4.901-8.

**В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

Выпуск 0 - Материалы для проектирования

Объем проектных материалов, приведенных к формату А 4 - 58 форматок

**В7ВА АВТОР ПРОЕКТА**

ГИИ Сантехпроект, 105203, г.Москва,  
Нижняя Первомайская улица, 46

**В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ**

Утверждены и введены в действие распоряжением  
Госстроя СССР № 19/5-2419 от 29.08.86 г.  
Срок действия типовой серии - 1990 г.

**В7КА ПОСТАВЩИК**

Тбилисский филиал ЦИТП, 380053, г.Тбилиси, 53  
Авчальское шоссе, 86а.

Инв. № 19993

Катал.л. № 050572

Д.Н.Саргис

 Главный инженер  
проект

Д.И.Шиллер

институт

Главный инженер