

СОГЛАСОВАНО

С базовой организацией  
по стандартизации  
7.06.83 г.

С заказчиком  
30.06.83 г.

С другими заинтересован-  
ными организациями

Верно:



УТВЕРЖДЕНО

Организацией-готовителем  
01.07.83 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ АКИТ 1712 - 83 №2

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ОСТ 16 0.800.365-76

Провода монтажные. Общие технические условия

Дубликат полностью соответст-  
вует утвержденному подлиннику.



	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
	СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ (Госстандарт)
Зарегистрировано в государственной реестр	за № 802186/02
83.0811	

ИЗВЕЩЕНИЕ *РАКЕТ-1912 83*

об изменении ОСТ 16 0.800.365-76 "Провода монтажные. Общие  
технические условия"

Срок введения с I октября 1983 г.

Изм.	Содержание изменения	Листов
		I
2		

Стр. I аннулировать и заменить стр. I, изм. 2.

Примечание:

а) введена новая редакция ссылки в конце страницы: "Настоящий стандарт в части требований, установленных комплексом стандартов "Климат-6", не распространяется на провода, технические задания на разработку которых утверждены после 01.01.82 г."

Стр. 7 и 8. Из заголовка граф табл. 4 исключить: "тип жил по ГОСТ 1956-70 I, II, III" (в двух местах).

Стр. 45, п. 5.1; стр. 46, пп. 5.2, 5.3 и 5.4. Заменить ГОСТ 18690-73 на ГОСТ 18690-82.

Стр. 46, п. 5.4. Заменить ГОСТ В.9.003-72 на ГОСТ В.9.003-80.

Стр. 49 и 50. Приложение обязательное - исключить.

Причина изменения	Ограничение сферы действия стандарта в соответствии с планом мероприятий по внедрению комплекса стандартов "Климат-6"
Указание о внедрении	Принять к руководству
Приложение	Стр. I

## О Т Р А С Л Е В О Й   С Т А Н Д А Р Т

---

ПРОВОДА МОНТАЖНЫЕ	ОСТ 16 0.800.365-76
Общие технические условия	Взамен МРТУ 16-505.040-67

---

Приказом организации п/я М-5335 от 29 ноября 1976 г. №445 срок введения установлен с 1 июля 1977 г.<sup>х</sup>

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на провода монтажные низковольтные с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1000 В переменного тока частоты до 10000 Гц или 1400 В постоянного тока,

---

<sup>х</sup> Настоящий стандарт в части требований, установленных комплексом стандартов "Климат-6", не распространяется на провода, технические задания на разработку которых утверждены после 01.01.82 г.

---

Издание официальное

★

ИР 8021866 от 17.01.77

Перепечатка воспрещена