

Акционерное общество
«Российский концерн по производству электрической
и тепловой энергии на атомных станциях»

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

ПРИКАЗ

31.01.2019

№ 9/138-П

Москва

Об утверждении и введении в действие Изменения № 7
к СТО 1.1.1.01.0678-2015

С целью актуализации раздела 10.7.7 «Релейная защита и электроавтоматика» СТО 1.1.1.01.0678-2015 «Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций», а также выполнения п. 1 Плана отраслевых корректирующих мероприятий по предотвращению повторения событий, аналогичных происшедшему на энергоблоке № 4 Белоярской АЭС 13.10.2018, утвержденного приказом АО «Концерн Росэнергоатом» (далее – Концерн) от 11.12.2018 № 9/1734-П,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.03.2019 Изменение № 7 к СТО 1.1.1.01.0678-2015 «Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций», введенному в действие приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 25.12.2015 № 9/1483-П «О введении в действие СТО 1.1.1.01.0678-2015» (далее – Изменение № 7, приложение).

2. Заместителям Генерального директора, заместителям Генерального директора – директорам филиалов Концерна – действующих атомных станций, директорам филиалов Концерна – дирекций строящихся атомных станций, директорам филиалов Концерна, руководителям структурных подразделений центрального аппарата Концерна принять Изменение № 7 к руководству и исполнению.

3. Заместителям Генерального директора – директорам филиалов Концерна – действующих атомных станций обеспечить приведение эксплуатационной документации атомных станций в соответствие с Изменением № 7 в установленном порядке.

Срок – до 06.05.2019.

31/01/2019

4. Департаменту планирования производства, модернизации и продления срока эксплуатации (Максимов Ю.М.) внести Изменение № 7 в Указатель технических документов, регламентирующих обеспечение безопасности на всех этапах жизненного цикла атомных станций (обязательных и рекомендуемых к использованию), разместить электронную версию Изменения № 7 в каталоге «Указатель ТД Концерна» в АСУТД.

5. Департаменту инженерной поддержки (Тетерин Ю.П.) обеспечить координацию работ по введению в действие Изменения № 7 на атомных станциях.

Генеральный директор



А.Ю. Петров

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

приказом АО «Концерн Росэнергоатом»

от 31.01.2019

№ 9/38-П

Изменение № 7

к СТО 1.1.1.01.0678-2015 «Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций» (введён в действие приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 25.12.2015 № 9/1483-П «О введении в действие СТО 1.1.1.01.0678-2015»)

1. Подпункт 10.7.7.11 изложить в новой редакции:

«10.7.7.11 Вывод из работы, ввод в работу, измерение параметров настройки или изменение действия устройств РЗА должны выполняться по программам, и оформлены в соответствии с 11.5.

Если рабочая (типовая) программа предусматривает вывод из работы устройств РЗА для проведения испытаний, проверок или ремонта, то в этой же программе должны быть требования по переводу устройств РЗА в исходное состояние. Не допускается вывод устройств из работы по программам, в которых не предусмотрено восстановление в исходное состояние цепей защит и автоматики.

При угрозе неправильного срабатывания устройство РЗА должно быть выведено из работы с учетом требования 10.7.7.5 без разрешения вышестоящего оперативного персонала, но с последующим сообщением ему (в соответствии с инструкцией) и последующим оформлением заявки в соответствии с 11.5.3.»

2. Подпункт 10.7.7.15 дополнить новым абзацем в следующей редакции:

«Не допускается закрытие заявок по выводу устройств РЗА из работы до полного восстановления цепей защит и автоматики в исходное состояние.»

3. Подпункт 10.7.7.16 дополнить новым перечислением в следующей редакции:

«– фиксацию конкретного состояния РЗА закреплённого оборудования в чек-листах приёмки смены.»

Заместитель директора по производству
и эксплуатации АЭС – директор
Департамента контроля безопасности и
производства

В.И. Верпета