

№ Поправка к ГОСТ Р 50571.4.43—2012/МЭК 60364-4-43:2008 Электроустановки низковольтные. Часть 4-43. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока

В каком месте	Напечатано				Должно быть					
Таблица 43А	Характеристика проводника и условия его применения		Материал изоляции				Характеристика проводника и условия его применения		Материал изоляции	
			PVC Термопласт		PVC Термопласт 90 °С				PVC Термопласт	
	Поперечное сечение проводника, мм ²	< 300	> 300	< 300	> 300	Поперечное сечение проводника, мм ²	≤ 300	> 300	≤ 300	> 300
	Материал проводника: - медь - алюминий - паянные оловом - соединения меди	1 15 76 115	103 68	100 66	86 57	Материал проводника: - медь - алюминий - паянные оловом соединения меди	115 76 115	103 68 —	100 66 —	86 57 —

(ИУС № 3 2019 г.)