
Группа Е77

Изменение № 2 ГОСТ 20413—75 Ушки типа У для воздушных линий электропередачи. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.06.85 № 1923 срок введения установлен

с 01.11.85

Под наименованием стандарта заменить код: ОКП 34 2494 на ОКП 34 4991.

Пункт 1.1. Таблицу изложить в новой редакции (см. с. 178):

чертежи 1, 2. Заменить обозначение: А на D_1 .

Пункт 1.2 исключить.

(Продолжение см. с. 178)

(Продолжение изменения к ГОСТ 20413—75)

Размеры, мм

Марки ушек	Код ОКП	Номер черте- жа	L	H, не более	D ₁		D	d	Удельная матери- алоемкость, кг/кН	Масса, кг, не более
					Номин.	Пред. откл.				
У-7—16	34 4991 0232	1	38	45	19,2	+1,6	20	22	0,015	1,05
У-12—16	34 4991 0233	1	32	45	19,2		20	22	0,012	1,5
У-16—20	34 4991 0234	1	47	48	23,0	+2,1	28	28	0,016	2,6
У-21—20	34 4991 0235	1	47	48	23,0		28	28	0,013	2,8
У-30—24	34 4991 0236	1	47	67	27,5	+2,5	36	32	0,021	6,3

(ИУС № 9 1985 г.)