

Е. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Группа Е43

Изменение № 1 ГОСТ 2773—78 Провода медные, изолированные лаками на масляной основе. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.04.81 № 2393 срок введения установлен

с 01.10.81

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 35 9111.

Вводная часть. Второй абзац после слова «Стандарт» дополнить словом: «полностью».

(Продолжение см. стр. 170)

(Продолжение изменения к ГОСТ 2773—78)

Пункт 1.1. Заменить ссылку: ГОСТ 2112—71 на ГОСТ 2112—79.

Таблица 1. Графа «Максимальный наружный диаметр провода». Для номинального диаметра проволоки (0,475) заменить значение: 0,510 на 0,525.

Пункт 4.6. Заменить ссылку: ГОСТ 14340.4—69 на ГОСТ 14340.4—79.

(ИУС № 8 1981 г.)