

**Изменение № 3 ГОСТ 19734—80 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.11.87 № 4123**

**Дата введения 01.03.88**

Пункт 3.9 изложить в новой редакции: «3.9. Конструкция испытательных блоков (коробок) с зажимами или сборок из наборных зажимов, используемых в цепях учета, должна обеспечивать возможность их пломбирования».

Пункт 3.16. Заменить ссылку: ГОСТ 25071—81 на ГОСТ 12434—83.

Пункты 3.17, 7.1. Заменить ссылку: ГОСТ 2933—83 на ГОСТ 26748—85.

Пункт 3.18. Заменить ссылку: ГОСТ 8865—70 на ГОСТ 8865—87.

Пункты 3.19, 4.3 исключить.

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.21.4: «3.21.4. Установленная безотказная наработка УВР — не менее 9000 ч».

Пункт 3.27. Заменить ссылку: ГОСТ 9.301—78 на ГОСТ 9.301—86.

Пункт 4.4 дополнить словами: «Допускается по требованию потребителя схему прикладывать к комплекту УВР».

Пункт 6.3 дополнить абзацем: «Допускается осуществлять периодические испытания на образцах типовых представителей типоразмерного ряда. Порядок выбора типовых представителей должен быть указан в стандартах или технических условиях на конкретные типы УВР».

*(Продолжение см. с. 116)*

Пункт 7.5. Заменить ссылку: п. 3.21 на «пп. 3.21 и 3.21.4».

Пункт 7.7. Заменить ссылку: ГОСТ 9.302—78 на ГОСТ 9.302—79.

Пункт 8.1. Заменить ссылку: ГОСТ 12961—67 на ГОСТ 12969—67.

Пункт 8.3.1. Заменить слова: «ГОСТ 2991—76 и ГОСТ 10198—78» на «ГОСТ 2991—85, ГОСТ 10198—78 и в обрешетки по ГОСТ 12082—82».

Пункт 8.5. Первый абзац изложить в новой редакции: «УВР следует транспортировать транспортом любого вида. УВР, упакованные в ящики по ГОСТ 2991—85 и ГОСТ 10198—78, — в крытых и открытых транспортных средствах, а упакованные в обрешетки по ГОСТ 12082—82 — только в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида»;

последний абзац после слова «факторов» изложить в новой редакции: «такие же, как условия хранения 8 по ГОСТ 15150—69 — для УВР, упакованных в ящики по ГОСТ 2991—85, и ГОСТ 10198—78; 5 по ГОСТ 15150—69 — для УВР, упакованных в обрешетки по ГОСТ 12082—82 или неупакованных».

Пункт 8.6 изложить в новой редакции: «8.6. Условия хранения УВР, упакованных в ящики по ГОСТ 2991—85 и ГОСТ 10198—78, в части воздействия климатических факторов внешней среды — 2 по ГОСТ 15150—69, условия хранения УВР, упакованных в обрешетки по ГОСТ 12082—82 или неупакованных, — 1 по ГОСТ 15150—69 на допустимый срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию 3 г».

(ИУС № 2 1988 г.)