



**МЧС РОССИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99  
E-mail: [vniiipo@mail.ru](mailto:vniiipo@mail.ru); <http://www.vniiipo.ru>

24.05.2013 № 130/2013-403 Директору  
На № \_\_\_\_\_ б/н от 27.03.2013 г. ООО «Спектр безопасности»

О разъяснении требований  
нормативных документов

А.К. Фетисову

236001 Калининградская обл.,  
г. Калининград, ул. Балашовская ,4, кв.1

[autocad2010@mail.ru](mailto:autocad2010@mail.ru)

По существу изложенных в письме вопросов сообщая:

1. В настоящее время вышла новая редакция СП 2.13130.2013, которая регламентирует требования к пределу огнестойкости дверей. Требования по ограничению распространения пожара между этажами, в том числе в зданиях с открытыми лестницами, изложены в СП 4.13130.2009.
2. Требования к размерам оконных проемов предназначенных для естественного проветривания (в терминологии письма «для естественного освещения») коридоров и помещений изложены в п. 8.5 СП 7.13130.2013.
3. Требования по максимальным расстояниям между оконными проемами, предназначенными для естественного проветривания изложены в п. 8.5 СП. 7.13130.2013.
4. В настоящее время в СП 7.13130.2013 взамен термина «помещение без естественного освещения» введен термин «помещение без естественного проветривания». Задачей оконных проемов предназначенных для естественного проветривания при пожаре коридоров и помещений является проветривание от продуктов горения указанных объемов с целью обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.
5. Минимальная высота пути по лестничному маршу принимается по аналогии с высотой горизонтальных путей эвакуации и составляет не менее 2 м.
6. Ст. 89 ч. 3 Федерального закона от 10 июля 2012г. N 117-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» не предъявляет требований к световым оповещателям.

7. В соответствии с п. 1.1 СП 8.13130.2009 и п. 1.1 СП 10.13130.2009 требования указанных сводов правил распространяются, в том числе и на сооружения. При этом, в соответствии со ст.78 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» разработка специальных технических условий не требуется.

Дать более подробный ответ на данный вопрос не представляется возможным из-за отсутствия в Вашем обращении информации, о каких конкретно требованиях пожарной безопасности и каких сооружениях идет речь.

Заместитель начальника



И.Р. Хасанов