



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
(Главное управление МЧС России
по Удмуртской Республике)**

5/1 Коммуниров, 325.1 Ижевск
426006, Удмуртская Республика
тел. 00-66-03, факс 72-72-08 (код-3412)
E-mail: gu-ur@mchs.gov.ru

05.10.2016 г. № 232-16-4-23

На № 232-16 от 15.09.2016 г.

Директору

ООО «МАДИ»

Р.Р. Максимовой

ул. С. Ковалевской, 12-32, г. Ижевск,

Удмуртская Республика,

426035

О разъяснении требований

Рассмотрев Ваше обращение поясняем, что наличие открытых балконов и лоджий обусловлено необходимостью аварийных выходов в зданиях, в том числе в многоквартирных домах.

Требования к аварийным выходам изложены в Федеральном законе от 22.07.2008 №123-ФЗ и СП 1.13130.2009. В том числе аварийным выходом является выход на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 метра от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 метра между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию).

Руководствуясь определениями изложенными в Федеральном законе от 22.07.2008 №123-ФЗ:

Аварийный выход - дверь, люк или иной выход, которые ведут на путь эвакуации, непосредственно наружу или в *безопасную зону*, используются как дополнительный выход для спасания людей, но не учитываются при оценке соответствия необходимого количества и

размеров эвакуационных путей и эвакуационных выходов и которые удовлетворяют требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре.

Безопасная зона - зона, в которой люди защищены от воздействия опасных факторов пожара или в которой опасные факторы пожара отсутствуют либо не превышают предельно допустимых значений.

При расчете опасных факторов пожара необходимо учитывать наличие систем дымоудаления или наличия естественного проветривания. В соответствии с требованиями п.8.5 СП 7.13130.2009 для естественного проветривания помещений при пожаре необходимы оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2.5 м от уровня пола шириной не менее 0.24 м на 1 м длины наружного ограждения помещения.

Необходимые размеры и количество проемов в помещениях (балконах, лоджиях), удовлетворяющие требованиям к безопасной зоне могут быть определены расчетом согласно требованиям пункта 7.4 СП 7.13130.2009.

На основании изложенного, проем размером менее 10% наружного ограждения балкона или лоджии, без соответствующих расчетов, не является достаточным для отнесения помещения к безопасной зоне.

Заместитель начальника Главного управления –
начальник управления надзорной деятельности
и профилактической работы



П.Н. Чукавин