



МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НОРМИРОВАНИЯ,
СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
(ФАУ «ФЦС»)

ул. Строителей, дом 8, корп. 2, Москва, 119991
тел. (985) 991-40-70, (495) 502-67-45,
факс (495) 930-64-69,

E-mail: fcc@certif.org <http://www.certif.org>

17 АПР 2012

№

215/99

На № б/н от 09.04.2012 г.

Директору по качеству и сертификации
ООО «СИАЛМЕТ»

Е.М.Беляниной

ул. Пограничников, д. 42, стр.15,
г. Красноярск, 660111,
тел/факс (391) 274-90-40, 274-90-30,
274-90-31, 274-90-69,
e-mail: segal@sial-group.ru

Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») рассмотрело Ваше обращение по вопросу необходимости подтверждения пригодности продукции для применения на территории Российской Федерации и сообщает.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 1997 г. № 1636 новые, в т.ч. импортируемые, материалы, изделия, конструкции и технологии подлежат подтверждению пригодности для применения в строительстве на территории Российской Федерации. Это положение распространяется на продукцию, требования к которой не регламентированы действующими нормативными документами полностью или частично и от которой зависят безопасность и надежность зданий и сооружений.

Конструкции, используемые при остеклении балконов и лоджий объектов строительства, запроектированные в полном соответствии с действующими строительными нормами и правилами, а также разработанные и поставляемые из комплектующих, изготовленных в соответствии с государственными стандартами или техническими условиями, утвержденными в установленном порядке, не требуют проверки и подтверждения пригодности для применения в строительстве.

Директор

Т.И.Мамедов